

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН**
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**
**УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
 ДЕТСКИЙ САД № 30 «СОЛНЫШКО**
 ул. Металлистов, д.4а, г. Вязники,
 Владимирская обл., 601445
 Тел. (49233) 2-84-82
 ОКПО 43157640, ОГРН 1023302953761,
 ИНН/КПП 3303005518/330301001,
 БИК 041708001, ОКВЭД 85.11
19.12.2025 № 54
 на № _____ от _____

Информация о контрольном мероприятии

№ п/ п	Наименование органа государственной власти (государственное органа), органа местного самоуправления, осуществляющег о проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольног о мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1.	Управление Роспотребнадзора по Владимирской области	Визитная проверка	16.10.2025	1.Обнаружена кишечная палочка (БГКП) на вилке в буфетной подготовительно й группы. 2. Третье блюдо (компот из сухофруктов) изготовлен не в соответствии с технологической картой	1.Проведено дополнительное обучение и инструктаж по личной гигиене персонала; - мытью посуды и технологическог о оборудования в соответствии с требованиями санитарных норм. 2. С поваром проведено дополнительное обучение по соблюдению технологии приготовления блюд
2.	Прокурорская проверка с представителями	Соблюдение требований законодательс	24.10.2025	1.Один светильник аварийного	1.Заменили на исправный

	<p>- ОНДиПР по Вязниковскому району;</p> <p>- Управление Роспотребнадзора по Владимирской области</p>	<p>тва о противопожарной безопасности</p>		<p>освещения неисправен.</p> <p>2. Светильник в подсобном помещении находился со снятым колпаком (рассеивателем).</p> <p>3. Отсутствие информации о месте нахождения ключа от двери чердачного помещения.</p> <p>4. Снят один доводчик</p>	<p>2. На светильник надет колпак (рассеиватель).</p> <p>3. Информация имеется</p> <p>4. Доводчик восстановлен.</p>
--	---	---	--	--	--

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 «Солнышко»

Л.В. Комарова